Moottoritien alittavan JV250
putken kapasiteetti yhteensä
noin 76 l/s.
Vapaata kapasiteettia jäljellä
noin 33 l/s.

Pjv purkukaivo

Karanojantien VJ160
saneerataan

Painokankaankadun JVP

Vj liittyy nyk.
160PEH linjaan

Vaihtoehto B
Kiinteistökohtaiset
pumppaamot

Vaihtoehto A
viettoviemäri tonttien
itäpuolelle

JVP VE3

JVP VE2

JVP VE 1

Vaiheessa 1 tulpataan
kunnes väliaik. JVP
rakennetaan.

JVP
lopullinen

Rajatun alueen tontit
vaativat
kiinteistökohtaisen
pumppaamon

KARANOJANTIE
KATU 2
KATU 3
KATU 4
PAINOKANKAANKATU
TAIPALEENTIE
HELSINKI-TAMPERE VALTATIE
ITÄLINJA

MERKINNÄT

- Uusi jätevesiviemäri ja tarkastuskaivo
- Uusi painejätevesiviemäri
- Uusi vesijohto
- Nykyinen verkosto
- Jätevedenpumppaamo (sijainnit viitteellisiä)
- Kiinteistökohtaisten pumppaamoiden alue
- Jätevesiviemäröinti vaihtoehdot A ja B



KAUP.OSA, OSA-ALUE	Moreeni, Hämeenlinna
Moreenin alueen vesihuollon yleissuunnitelma	MK 1:5000

WSP Finland Oy
Pasilan asema-aukio 1, 13. krs
00520 Helsinki
Puh: 0207 864 11

TASOKOORDINAATISTO:		ETRS-GK25
KORKEUSJÄRJESTELMÄ:		N2000
	TARKASTAJA	Olli Sorvari
08.12.2020	SUUNNITTELIJA	Joose Koponen